



# VATROSISTEM



ATC  
06-390

КОНТРОЛНО  
ТЕЛО  
ISO/IEC 17020

VATROSISTEM D.O.O. PANČEVO ; Stevana Šupljikca 25 ; tel: 011 318 81 89; 064 121 69 22  
mail: [office@dragoelektronik.net](mailto:office@dragoelektronik.net)

**KORISNIK:**

**S.Z. Godominska 11**

Godominska br.11

Beograd – Rakovica - Skojevsko naselje

## ISPRAVA O KONTROLISANJU MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

VRSTA ISPITIVANJA	PERIODIČNO	X	Evidencijski broj isprave	09-10/24
	KONTROLNO		Datum isprave	03.10.2024.

### A. PODATCI O PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

**NAZIV PRAVNOG LICA: VATROSISTEM D.O.O.**

<b>ADRESA PRAVNOG LICA:</b>	Mesto	Pančevo
	Ulica i broj	Stevana Šupljikca 25

Broj Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja: **217-1704 od 09.11.2023.**

### B. PODATCI O KOMPETENTNIM LICIMA KOJA SU OBAVILA KONTROLISANJE

RB	IME I PREZIME	BROJ UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU
1.	Mladen Brkić	<b>152-1223/02</b>
2.	Petar Panić	<b>152-1-2667/11</b>
3.	Milorad Vučkovic	<b>152-346/83</b>

### V. PODATCI O UPOTREBLJENOJ OPREMI I MERNIM INSTRUMENTIMA

MERNI INSTRUMENT BR.	Tip i vrsta	Manometar
MERNI INSTRUMENT BR. 1	Naziv Proizvođača	Ipon sistem 4101-03
	Fabrički broj	4101-03-0112
	Klasa tačnosti	1,0
	Uverenje o etaloniranju	577-11-02
	Tip i vrsta	Vaga sa neautomatskim funkcionisanjem nepotpunom kružnom skalom, TIP V101, d=10g, Sl.oznaka M-11-59, TIP V101
MERNI INSTRUMENT BR. 2	Naziv Proizvođača	ZORA METALIJA Subotica
	Fabrički broj	M11-59/7474
	Klasa tačnosti	od 200g do 20 kg
	Uverenje o etaloniranju	09.09.2016/231/16-2/ Vaga Legal
	Tip i vrsta	Nagibna vaga, skala d=100g, TIP MV2
MERNI INSTRUMENT BR. 3	Naziv proizvođača	VAGAR Novi Sad
	Fabrički broj	M3-212/1963
	Klasa tačnosti	od 2 kg do 200 kg
	Uverenje o etaloniranju	09.09.2016/231/16-1/Vaga Legal

### G. SPISAK PROPISA NA OSNOVU KOJIH JE IZVRŠENO KONTROLISANJE MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

1.	Zakon o zaštiti od požara* ("Službeni glasnik RS" 111/09, 20/2015, 87/2018 i 87/2018)
2.	<input type="checkbox"/> Član 22 stav 1 Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (Službeni glasnik RS broj 52/2015 i 59/2015) <input type="checkbox"/> Član 22 stav 2 Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (Službeni glasnik RS broj 52/2015 i 59/2015)
3.	Uputstvo za kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara UP.02, Izdanje 2, od 16.08.2023., zasnovano na BS 5306-3:2017

\* - Van obima akreditacije

**D. VRSTA ISPITIVANJA I REZULTATI**

**VRSTA ISPITIVANJA:** Periodično ispitivanje uređaja za gašenje požara  
**REZULTATI:** mobilni uređaji za gašenje požara su ispravni

**Periodično ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara pod stalnim pritiskom**  
**obuhvata:**

- 1) utvrđivanje činjenice da li je istekao rok za kontrolno ispitivanje uređaja;
- 2) vizuelni pregled opšteg stanja uređaja u odnosu na koroziju i fizička oštećenja;
- 3) vizuelni pregled stanja i kompletnosti svih delova uređaja;
- 4) vizuelni pregled natpisa i uputstva za korišćenje uređaja;
- 5) kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO<sub>2</sub> aparata);
- 6) kontrolu ispravnosti manometra;
- 7) proveru osigurača i plombe;
- 8) vizuelni pregled stanja spojne cevi i mlaznice;
- 9) merenje mase sredstva za gašenje;
- 10) proveru stanja praha u pogledu rastresitosti, pojave grudvica i stranih tela kod mobilnih uređaja za gašenje požara sa prahom.

**Periodično ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara koji sadrži bočicu sa pogonskim gasom obuhvata:**

- 1) utvrđivanje činjenice da li je istekao rok za kontrolno ispitivanje uređaja;
- 2) vizuelni pregled opšteg stanja uređaja u odnosu na koroziju i fizička oštećenja;
- 3) vizuelni pregled stanja i kompletnosti svih delova uređaja;
- 4) vizuelni pregled natpisa i uputstva za korišćenje uređaja;
- 5) proveru osigurača i plombe;
- 6) vizuelni pregled stanja spojne cevi i mlaznice;
- 7) proveru stanja sredstva za gašenje u pogledu rastresitosti, pojave grudvica i stranih tela kod mobilnih uređaja za gašenje požara;
- 8) proveru rada mehanizma za aktiviranje i svih zaptivki;
- 9) proveru potisne i pobudne cevi;
- 10) proveru mase pogonskog gasa u bočici.

**Kontrolno ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara, pored radnji predviđenih periodičnim pregledom, obuhvata i:**

- 1) hidraulično ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti suda aparata;
- 2) proveru pritiska otvaranja ventila sigurnosti osim kod rasprskavajućih membrana.


<b>OPIS OBJEKTA BR. 1</b>	<b>Adresa objekta:</b>	<b>Ulica i broj</b>		<b>Mesto</b>	
		Ul. Godominska br.11		Beograd – Skojevsko nas.	
	<b>Naziv i namena objekta</b>		<b>S.Z. Godominska 11</b>		
	<b>Najviša visinska kota [m]</b>		<b>Spratnost</b>		
/		<b>Broj podzemnih etaža</b>		<b>Broj nadzemnih etaža</b>	
/		/		/	

**Đ. OCENA ISPRAVNOSTI MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA KOJI SU KONTROLISANI**

R.B.	MESTO I POLOŽAJ	NAPOMENA	TIP	PODATCI O PROIZVODJAČU	FABRIČKI BROJ	GODINA PROIZVODNJE	ISPRAVNO	
							DA	NE
1.	prizemlje		S-6A	Todorović	006997	2022	DA	
2.	I sprat		S-6A	Todorović	015934	2022	DA	
3.	II sprat		S-6A	Todorović	006729	2022	DA	
4.	III sprat		S-6A	Todorović	014625	2022	DA	

**I. ZAPAŽANJA I NAPOMENE**

• Potrebno je uraditi kontrolno ispitivanje PPA

R.B.	KONTROLISANJE IZVRŠILO KOMPETENTNO LICE	DATUM KONTROLISANJA	POTPIS KOMPETENTNOG LICA
1.	Mladen Brkić		
2.	Petar Panić		
3.	Milorad Vučkovic	03.10.2024.	

**ODGOVORNO LICE U OVLAŠĆENOM PRAVNOM LICU**



